

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024 оны 12 сарын 05-ны өдөр

Дугаар

Цах - 373/2024

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэл, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын Гачуурт Тосгоны Эрүүл Мэндийн Төвийн зориулалттай барилгын 10кВ-ын 285м цахилгаан дамжуулах кабель шугам, 10/0.4кВ 2х250кВА хүчин чадал бүхий хаалттай дэд өртөө /ХТП/ эрчим хүчний барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 0001090 огноо 2024/10/10 дугаар; БАЗГ2024/0674
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ТГ-22/004
- 2.3. Захиалагч: Эрүүл Мэндийн Яам Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 907006111, регистрийн дугаар 9087443. Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр хороо, Олимп, Засгийн газрын 8-р байр, холбоо барих утас 263695, цахим хаяг: moh@moh.gov.mn
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Мега Ом Инж ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011021139, регистрийн дугаар 2819457, Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар 219/21, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 20 дугаар хороо, Барилга Архитектур Корпорацийн байр 307 тоот, холбоо барих утас 99049421, цахим хаяг: erkhembayardavaa@gmail.com
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: -
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Төгс Гранд Констракшн ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011606113 регистрийн дугаар, 6063721, Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар 3Т17-114/21 Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 9 дүгээр хороо, 7-р хороолол. Ногоон нуур 225. 42 тоот, холбоо барих утас 80055733, цахим хаяг: tsconstruction.work@gmail.com
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Гачуурт тосгоны Эрүүл Мэндийн төв Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 90700005050, регистрийн дугаар 9096566. Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон өөрийн байр, холбоо барих утас 99087781, цахим хаяг: gachuurt.emt@gmail.com
- 2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын 10кВ-ын 285м цахилгаан дамжуулах кабель шугам, 10/0.4кВ 2х250кВА хүчин чадал бүхий хаалттай дэд өртөө Гачуурт Тосгоны Эрүүл Мэндийн төвийн зориулалттай барилгын гадна цахилгаан хангамж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.


3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 3 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 16 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.



Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын 10кВ-ын 285м цахилгаан дамжуулах кабель шугам, 10/0.4кВ 2х250кВА чадал бүхий хаалттай дэд өртөө /ХТП/ цахилгаан хангамжийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Гачуурт Тосгоны Эрүүл Мэндийн төвийн зориулалттай барилгын гадна цахилгаан хангамж

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын, газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн дарга



/О.Оджаргал/

Нарийн бичгийн дарга: Барилгын хөгжлийн төв, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн дарга



/Э.Билэгжаргал/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

